



Seilet 16.11.24





Nytt avløpsdirektiv 2025....

Hva som kan bli behov fremover etter forventet vedtatt avløpsdirektiv og implementering i norsk regelverk.

Direktivet er vedtatt i EU.

EU Parlamentet godkjente 7. oktober revidert avløpsdirektiv etter at teksten, som det var enighet om i mars, har hatt en juridisk og språklig gjennomgang.

Rådet godkjente direktivet på møte 5. november.

Oppsummering av krav i revidert direktiv vedtatt av parlamentet 7. oktober 2024

(NB: kun oppsummering av noen artikler – fullstendig tekst finnes her: <https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=1379&type=priorityInfo> velg dokument ENVI 2022/0345(COD))

Tema (artikkel i direktivet)	Krav og frister
Definisjoner (A2):	
- Tettbebyggelse	Et område der befolkningen (i pe), kombinert eller ikke med økonomisk virksomhet, er tilstrekkelig konsentrert til at avløpsvannet kan samles opp og ledes til ett eller flere rensenanlegg og/eller til ett eller flere utslippspunkter. (Fra fortalen: Når de avgrensene sine tettbebyggelser, bør medlemsstatene ta hensyn til den veiledende referanseterskelen på 10 til 25 pe. per hektar, hvor befolkningen, muligens kombinert med økonomiske aktiviteter, lokalisert i et bestemt område anses som tilstrekkelig konsentrert.)
Oppsamlingssystem (A3):	
- Krav for tettbebyggelse fra	1 000 pe
o Frist	31.12.2035



Nytt avløpsdirektiv 2025....



Gjelder for:

Alle anlegg i tettbebyggelser over 1000pe

Rensekrav:

- BOF5: 70-90 % eller 25 mg O/l og
- KOF: 75 % eller 125 mg O/l

Frister

- Utgangen av det 12. året etter at direktivet er vedtatt for utslipp til «mindre følsomt område»
- 2035 for anlegg i tettbebyggelser 1000-2000 pe



- God og sikker drift av avløpssystemet i Molde
- Ledningsfornying – bærekraftig forvaltning av ledningsnett
- Kartlegging ledningsnett og avløp spredt bebyggelse
- Fremmedvann – private stikkledninger
- Slamhåndtering og Energiutvinning
- Avløpsrensing
- Klimautfordringen - Overvann
- Kompetanse
- **Nytt avløpsdirektiv**



Hva blir viktig fremover

- Separering
 - Kostbart og energikrevende å transportere og rens regnvann
 - Reduksjon av utslipp fra overløp
- Forurenset overvann skal behandles
- Større felles renseanlegg krever tilhørende ledningsnett
- Energinøytralitet inkluderer ledningsnett
 - Energieffektive pumpestasjoner
 - Ikke pumpe overvann unødvendig





Avløpsdirektivet – Hva vil dette bety for oss!

- **Kraftig økning i avgiftene**
- **Behov for betydelige areal i forbindelse med dagens anlegg**
- **Dokumentere nødvendige tiltak for politisk forståelse**
- **Stort ressursbehov for planlegging, bygging og drift**
- **Tilgang på kvalifiserte medarbeidere**
- *En direktivtekst som krever kostbare tiltak med økt ressursforbruk og klimafotavtrykk, uten tilsvarende miljøgevinst*

